
 Entrada Bombeiros
 Risco Elétrico

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I. (mJ/M ²)	N° DE PAV	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m ²)
TERREO	CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO/GINECOLÓGICO	300	1	2,40	22,91
TERREO	ALOJAMENTOS		1	2,40	24,81
TERREO	OUTROS AMBIENTES		1	2,40	358,23
Altura		0,00	Risco		RL
Área Existente		0,00	Área total		405,95

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência
<input checked="" type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input type="checkbox"/>	Alarame e detecção de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/>	compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/>	Hidrantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input type="checkbox"/>	Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Resfriamento
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input type="checkbox"/>	Espuma
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input type="checkbox"/>	Sistema fixo de gases limpos
Reservatórios		Inferior	Superior 0,00
		RTI	0,00
		SPK	0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	N° DO PSCIP

Obra/endereço: **UNIDADE DE SAÚDE - ENCANTADAS**

Área: 405,95 m² Ocupação: CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS Para uso do CBMPR

Prancha: 01 / 03 Conteúdo da prancha: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ Assinatura:

Escala indicada: William José Freitas da Rocha Assinatura: ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 70837-D/PR Data/revisão: Ago/2017