



- LEGENDA**
- Extintor de Carga d'Água 2-A
  - Extintor de Pó 20-B-C
  - Ponto de iluminação de emergência (tipo holófile)
  - Direção do fluxo da rota de fuga
  - Saída final da rota de fuga
  - Avisador Sonoro e Visual
  - Acionador manual de alarme (instalado com h=0,90m a 1,35m)
  - Tubulação da rede de hidrantes
  - Hidrante Simples
  - Acionador de bomba de incêndio (botoneira tipo liga)

- SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT20)**
- Placas confeccionadas:
- Possuir resistência mecânica
  - possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas;
  - não propagar chamas;
  - resistir a agentes químicos e limpeza;
  - resistir à água;
  - resistir ao intemperismo.
- Sinalização Básica de Orientação e salvamento Fotoluminescência com luminância mínima de 140/20-1800-K-W e contendo a inscrição do Fabricante, ou Marca ou CNPJ
- S1**
  - S2**
  - S3**

**NOTA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

- A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,1 m do vago, ou diretamente na linha da porta, centralizada a uma altura de 1,5 m medida do piso acabado à base da sinalização;
- A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto de esta de saída deve ser instalado de modo que a sua base esteja a 1,8 m do piso acabado; ou nos guarda-corpo de bordo de escada do estádio;
- A mensagem escrita "SAÍDA" deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a necessidade de utilização de outros idiomas estrangeiros, devem ser aplicadas letreiros adicionais.

**Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)**

TETO/PORRO (acabamento e revestimento):	
PAVIMENTO TERREO TODAS AS DEPENDÊNCIAS	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA	Classe I
PAREDE e DIVISÓRIA (acabamento e revestimento):	
PAVIMENTO TERREO TODAS AS DEPENDÊNCIAS	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA	Classe I
PISO (acabamento e revestimento):	
PAVIMENTO TERREO TODAS AS DEPENDÊNCIAS	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA	Classe I

**PLANTA DA SALAS SUPERIORES**  
ESC 1:200

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCP		
DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCP
22/02/2018	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO	07 / 2004
<b>Objeto do Projeto: ESTÁDIO FERNANDO CHARBUB FARAH</b> Rua dos Trabalhadores, 228 - (Povo do Cajú)		
Área	Ocupação	Para uso do CBMR
16.047,00 m²	E3 / F3	
Plancha	Conteúdo da plancha	
04 / 07	PAV SUPERIOR	
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ - CNPJ: 76.017.458/0001-15	
Escala	Eng. Civil Silvío Cesar Loyola CREA 55.813 - DPR	
Indicada	Data: 23/02/2018	