



**PLANTA DO ANFITEATRO**  
ESCALA 1:50

**SEGURANÇA**

CARGA INSTALADA QD 01 = 26.170 W
CARGA INSTALADA QD 01 = 15.250 W - ILUMINAÇÃO EXTERNA
CARGA INSTALADA QD 02 = 39.660 W
CARGA INSTALADA QD 02 = 27.200 W - ILUMINAÇÃO EXTERNA
CARGA INSTALADA QD 03 = 8.140 W
CARGA INSTALADA QD 04 = 10.510 W
CARGA INSTALADA QD 05 = 2.290 W
CARGA INSTALADA TOTAL = 86.770 W

- CONVENÇÕES**
- S 00 - 18 un. - CHAVE h=110cm DO PISO
  - 19 un. - TOMADA DE CORRENTE h=30cm DO PISO
  - 20 un. - TOMADA DE CORRENTE h=110cm DO PISO
  - 21 un. - PONTO PARA FOGÃO h=85cm
  - 22 un. - PONTO PARA GELADEIRA h=50cm
  - 23 un. - FONEIA ELÉTRICA h=110cm
  - 24 un. - AR CONDICIONADO h=250cm DO PISO
  - 25 un. - AR CONDICIONADO h=280cm DO PISO
  - 26 un. - EXAUSTOR h=20cm ABAIXO DO FORNO
  - 27 un. - EXAUSTOR h=130cm DO PISO
  - 28 un. - TOMADA DE CORRENTE EMBUTIDA NO PISO
  - 29 un. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
  - 30 un. - ARANDELA EXTERNAS EXISTENTE h=INDICADA
  - 31 un. - ARANDELA NOVAS h=INDICADA
  - 32 un. - LUMINÁRIA TIPO PENDENTE EXISTENTE
  - 33 un. - LUMINÁRIA PLAFON EM ALUMÍNIO PRETO TIPO BOLA LITÓCÓNIAS
  - 34 un. - LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR PRETA
  - 35 un. - LUMINÁRIA TIPO PENDENTE COR PRETA
  - 36 un. - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO DE ALUMÍNIO PRETO COM VIDRO TEMPERADO DA COR AMARELO
  - 37 un. - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO DE ALUMÍNIO PRETO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO NA COR AMARELO
  - 38 un. - PONTE DE ILUMINAÇÃO 90 cm
  - 39 un. - REFLETOR DE JARDIM COM CAIXA PROTETORA
  - 40 un. - PONTO PARA VENTILADOR NO TETO
  - 41 un. - PROJUTOR DE TETO
  - 42 un. - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA h=200 cm
  - 43 un. - ELETRODUTO EMBURIDO EM PAREDES OU FORNOS
  - 44 un. - ELETRODUTO EMBURIDO NO PISO
  - 45 un. - CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
  - 46 un. - CAIXA DE FUSÍVEL EM ALUMÍNIO COM TAMPA E ENCAIXE DE CONECTOR, MEDIDO 50x50x50CM
  - 47 un. - HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø16x3,00m COM CONECTOR TIPO G48
  - 48 un. - BLOCO AUTOMÁTICO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO 100V, RES. 10 A, 100 W DA MARCA MARCA DINELIX, INSTALADO EM CAIXA ESTAMPADA 5x10CM NO TETO OU PAREDE



**NOTAS**

- EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS DE DESENHO E DE SONDAGENS MEDIDAS EM LOCAL PREEXISTENTE(S) AS PRIMÉRIAS.
- MANTER O PÉREO ENTENDIMENTO DO PROJETO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO E, EM CASO DE DÚVIDA, SUBSIDIAR COM O AUTOR DO PROJETO.

ASSINADO EM: \_\_\_\_\_

**NOTAS**

- OS ELETRODUTOS DE 20x25 PVC CORRUGADO FLEXÍVEL.
- CAIXA PVC 44x44x44 ORIGINAL.
- CORES DOS CONDUTORES: FASE: PRETO, NEUTRO: BRANCO, VEMEURO OU CNDA: VERDE, TERRA: VERDE.

**DETALHE DA CAIXA "CN"**

**REVISÃO DO PROJETO DE REPARO E CONSERVAÇÃO**

**ESTÁÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ / PR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ / PR

**proambientes**  
ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

EL 02

PROJETO ELÉTRICO - PLANTA DO ANFITEATRO