



PLANTA DO PAV. TÉRREO  
ESCALA 1:75

**NOTAS:**

EDIFICAÇÃO TOMBADA, SEM POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS.  
 PORTAS E PORTÕES DE ACESSO PERMANECERAM ABERTAS DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO, COM VIGILÂNCIA CONSTANTE.  
 CYBER CAFÉ E COPA/COZINHA NÃO POSSUÍRÃO CENTRAL DE GLP, APENAS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.  
 O PAVIMENTO SUPERIOR TERÁ ACESSO RESTRITO, ATENTANDO AO ITEM 5.7.5 DA NPT-01  
 A ESCADA PARA O PAVIMENTO SUPERIOR TERÁ TRATAMENTO COM MATERIAIS ANTI-CHAMAS  
 DE ACORDO COM A TABELA 6F.2 DO CSCP NÃO HÁ NECESSIDADE DE PLANO DE EMERGÊNCIA OU DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS.  
 DE ACORDO COM O CPICB-PMPR (2001) ART. 172, SOBRE EDIFICAÇÕES ANTIGAS, É PERMITIDA A PREVENÇÃO APENAS POR EXTINTORES, PARA AS EDIFICAÇÕES ANTIGAS (CPICB-PMPR, AT. 169) SE ELAS POSSUÍREM RISCO LEVE, DE ATÉ TRÊS PAVIMENTOS COM MENOS DE 2000M², COMO A EDIFICAÇÃO EM QUESTÃO.  
 OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SERÃO ACIONADOS AUTOMATICAMENTE COM O DESLIGAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ELETRICIDADE.  
 DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS)  
 AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS TERÃO ACESSO À EDIFICAÇÃO PELA VIA FRONTAL, OU PELA ENTRADA LATERAL OESTE, A QUAL É A ENTRADA DOS TRENS.  
 A RAMPAS DE ACESSO PARA PNE ATENDE A NPT-011 ITEM 5.6.7  
 OS CORRIMÕES ATENDEM A NPT-011 ITEM 5.8

**LEGENDA**

- EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS.
- EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC - 6 Kg.
- BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.
- ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR.
- ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL.
- DETECTOR DE FUMAÇA
- ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL.
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
- AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL.
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL.

**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

**ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO**

CÓDIGO	PLACA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. TOTAL
S12		DIMENSÕES: 120x83 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: RETANGULAR; FUNDO: VERDE; POSICIONADA A 10 cm ACIMA DA SOLEIRA DAS PORTAS, OU FIXADA À MESMA.	09
S2		DIMENSÕES: 120x83 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: RETANGULAR; FUNDO: VERDE; POSICIONADA A 1,80 DO PISO ACABADO.	01
S8		DIMENSÕES: 120x83 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: RETANGULAR; FUNDO: VERDE; POSICIONADA A 1,80 DO PISO ACABADO.	01

**EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME**

CÓDIGO	PLACA / SIMBOLO	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. TOTAL
E1		DIMENSÕES: 89 X 89 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO POSICIONADO A 20 cm ABAIXO DO ALARME DE INCÊNDIO.	02
E3		DIMENSÕES: 89 X 89 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO POSICIONADO A 20 cm ACIMA DO ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO.	02
E5		DIMENSÕES: 89 X 89 cm PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE; SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO POSICIONADO A 20 cm ACIMA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO.	07
E17		DIMENSÕES: 1,00 X 1,00 m BORDAS: AMARELO (ESPESSURA 0,15 cm) SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO (0,70 X 0,70 cm) POSICIONADO LOGO ABAIXO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, E ALARME DE INCÊNDIO	07

**HISTÓRICO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº PSCIP
11/08/2015	1ª Entrada	882371
19/10/2015	Reentrada	882371

Obra:  
**ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ / PR**

Proprietário:  
 MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ / PR

Prancha: Projeto de Prevenção de Incêndios

**03** PLANTA DE TÉRREO

Para uso do C.B.

Escala: Responsável técnico Desenho

1:75 ISIS RIBAS BUSSE crea-pr 9.253/d KARINA FORMENTINI