

PROAMBIENTES, ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSULTORIA, registrada no CREA sob nº 45153, atendendo o disposto no item 5.19 da NPT-08 do BCB/PMPR, visando a concessão do Laudo de Vistoria de Conclusão de Obras do Corpo de Bombeiros, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURA EM de concreto, existentes na edificação em referência, encontram-se em conformidade com as informações abaixo:

Edificação:	Estação Ferroviária de Paranaguá
Logradouro Público/nº:	Avenida Maximiliano da Fonseca, 1 – Centro Histórico CEP: 83.203-000
Responsável pelo Uso:	Município de Paranaguá-PR
Altura da edificação:	11,44 m
Ocupação:	Estação ferroviária
Data:	01 de outubro de 2015

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Isenção de TRRF para a área de transbordo e de circulação de pessoas, pertencente a classe P1 segundo a tabela A NPT-008;

Isenção da cobertura em madeira, segundo item A.2.3.6 da NPT-008.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO

Aplicação de material retardante de chamas para madeira crua, aplicada em todas as escadas. Produto Polidura Firecoat, do fabricante Polidura, (catálogo em anexo).

Nome: Isis Ribas Busse
Resp. Técnico CREA nº 9253/d