NOTA :
1 - OS DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERÃO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, DISTÂNCIA E DESNÍVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA DE FORMA A GARANTIR VELOCIDADES, DIÂMETRO E VOLUME DE FLUIDO REFRIGERANTE CORRETOS, PARA CADA TRECHO.
2 - OS DRENOS SÃO EM PVC PARA ÁGUA FRIA.
3 - TODAS AS MEDIDAS DE POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

SIMBOLOGIA PROJETO	
	LINHA DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - VER DIMENSIONAMENTO NA PLANTA.
	INDICAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO
	INDICAÇÃO DE PONTO DE DRENO DE CONDENSADO - DIMENSÕES EM PLANTA
	INDICAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA - PARA LAVAGEM DE CONDENSADORAS - VER DIMENSIONAMENTO EM PLANTA

IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO EVAPORADORAS - TAG

PAVIMENTO, LADO (DIR OU ESQ) — NUMERO SEQUENCIAL

UE - UNIDADE EVAPORADORA: UE-TE-04

UC - UNIDADE CONDENSADORA EM QUE A EVAP. ESTA CONECTADA: UC-TE-01

EQ-18K-EV — TIPO DO EQUIPAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDENSADORAS - TAG

PAVIMENTO, LADO (DIR OU ESQ) — NUMERO SEQUENCIAL

UE - UNIDADE CONDENSADORA: UC-TE-04

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/h

EQ-18K — TIPO DO EQUIPAMENTO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	APROVADO
00	06/07/2018	Estudo Preliminar	ROBERTO	ROBERTO

Empresa: Arconet ltda — Responsável: Roberto Bonfim da Fonseca
Endereço: Rua Graciliano Ramos 130 - CEP.: 83602-678 São Marcos - Campo Largo - Paraná

Cliente: **HOSPITAL ERASTO GAERTNER**

Obra: **UNIDADE DE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO - PARANAGUÁ**

Sistema: SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM - INVERTER

Título: PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS E LINHA FRIGORIFICA — ARC

Responsável Técnico: Roberto Bonfim da Fonseca - ART 20xxxxxx — Número da Prancha: 01/03

Desenho	Data de conclusão	Escala	Unidade	Nome do arquivo	Data de plotagem	Disciplina
ROBERTO	12/07/2017	1:50	cm	Ar condicionado Pgua HEG	30/11/2018	MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ADMINISTRAÇÃO MARCELO ELIAS ROQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

LOCAL:
RUA JOÃO EUGÊNIO ESQUINA COM TRAVESSA CORREIA DE FREITAS
CENTRO - PARANAGUÁ - PR

PROJETO:
UNIDADE DE SAÚDE

UNIDADE DE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO - PARANAGUÁ

PROJETO:
PROJETO DE SISTESMA DE AR CONDICIONADO E AR EXTERIOR

REFERÊNCIA:
PLANTA BAIXA - AMBIENTAÇÃO

DATA: JUL/2018
ESCALA DO DESENHO INDICADA:

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:
ROBERTO BONFIM DA FONSECA - ENG. MECÂNICO - CREA 61388/D

PROPRIETÁRIO:
MUNICIPIO DE PARANAGUÁ

01/03

A0 1189 X 841mm