

Paranaguá, 13 de maio de 2015

OF. 512/2015

À

Fertilizantes Fosfatados do Paraná - FOSPAR

Att. Henrique de Oliveira

Ref.: Viabilidade de água e esgoto

Prezado Senhor,

Em atenção ao vosso ofício acima identificado, recebido no dia 22 de abril de 2015, vimos por meio deste apresentar as informações solicitadas por V.Sa. acerca da disponibilidade dos serviços de abastecimento de água tratada, e esgotamento sanitário doméstico do empreendimento denominado Ampliação do Terminal Portuário de Fertilizantes localizados na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 2859, Bairro Vila Portuária, Paranaguá – Paraná.


Inobstante o supracitado aspecto, insta destacar que a região em comento possui viabilidade técnica imediata para prestação do serviço de fornecimento de água potável, pois a localidade onde será implantado o referido empreendimento é dotada de 02 (duas) redes de distribuição de água potável em PVC com diâmetro de 50mm e 100mm cada, sendo que o dimensionamento do ramal de abastecimento do empreendimento será definido com base no consumo estimado e vistoria técnica para efetivação da ligação.

Noutro vértice, insta esclarecer que a localidade, especificamente para o respectivo empreendimento, não apresenta, no presente momento, viabilidade técnica para prestação dos serviços de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotamento sanitário, devendo a empresa adotar um sistema de tratamento de efluentes independente.



Sendo o que havíamos para o presente momento, colocamo-nos à inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que, porventura, se façam necessários.

Atenciosamente,



CAB Águas de Paranaguá S/A
Antonio Hercules Neto
Gerente Geral