

OF.888/2013

À

Dines Administração e Participações LTDA

Att. Assis Ribas

Empreendimento: **Projeto “Novo Porto Terminais Portuários Multicargas e Logística Ltda.”**

Ref. Anuência Prévia

Em atendimento à Vossa Solicitação de anuência da CAB – Águas de Paranaguá relacionada a possibilidade de atender o empreendimento com água potável e possivelmente coletar o efluente residual previamente tratados pela empresa, manifestamo-nos da seguinte forma:

a) Efluentes domésticos:

Atualmente a CAB Águas de Paranaguá não possui rede de esgoto no local de implantação do empreendimento, porém se coloca a disposição para negociar a ampliação de rede.

b) Efluentes não domésticos:

O tratamento prévio dos efluentes não domésticos, são obrigação da empresa geradora, sendo liberados para lançamento em nossas redes após o serem enquadrados nos parametros para da legislação vigente. Portanto a CAB - Águas de Paranaguá não se opõe em receber os

efluentes, desde que monitorados pela empresa e que atendam aos parâmetros de lançamento na rede coletora de esgotos.

c) Fornecimento de água.

Atualmente a CAB Águas de Paranaguá não possui rede de água no local de implantação do empreendimento, porém se coloca a disposição para negociar a ampliação de rede.

Concluindo, a CAB Águas de Paranaguá não se opõe a implantação do empreendimento e informa que poderá atender as necessidades desde que haja um acordo comercial entre as partes.


Escopo e Localização considerados:

O Projeto refere-se à implantação das instalações de um terminal portuário avançado em imóveis localizados no Município de Paranaguá/PR e inseridos tanto no Macro Zoneamento da Área do Porto Organizado de Paranaguá/PR

Coordenadas geográficas de referência para localização:

25°32'15.34``S e 48° 34'15.67`` O.

Atenciosamente,



Sérgio Roberto Bovo

Gerente Geral da CAB Águas de Paranaguá S/A

SCR-C/249/2013
Curitiba, 26 jul. 2013

Dines Administração e Participações Ltda
Rua Coronel Santa Rita, 2677, sala 04
83221-675 Rocio – Paranaguá - PR


ACESSO AO SISTEMA ELÉTRICO DA COPEL

A respeito da solicitação referendada na correspondência de 23.05.2013, informamos que o sistema elétrico na região metropolitana de Paranaguá tem capacidade disponível para atender a instalação de um novo Terminal Portuário com as características mencionadas. Embora não foram informados detalhes referentes as instalações elétricas do empreendimento, obras adicionais no sistema 138kV serão necessárias.

Para detalharmos as respectivas obras, bem como prazos e responsabilidades será necessário a apresentação dos valores estimados de demanda a ser consumida no empreendimento e a localização do mesmo.

Esperando ter sanado adequadamente todas as dúvidas e permanecendo à disposição de V.Sa. para outros esclarecimentos julgados necessários, nos subscrevemos.

Atenciosamente,



Jamilton Watanabe Lobo
Gerente do Departamento de Grandes Clientes

DGCL/Heuller