NORTE REF.

INTERLIGAÇÃO DOS DUTOS PORTUÁRIOS COM OS DUTOS TERRESTRES REALIZADA ATRAVÉS DA PRAÇA DE BOMBAS DO CT-1













A tubulação é preferencialmente instalada sob o calçamento, a profundidade não inferior a 1,50m considerando uma placa de concreto armado fck 20Mpa, com 0,10cm de altura.





ACESSO RODOVIÁRIO
ACESSO FERROVIÁRIO
DUTOS PORTUÁRIOS
DUTOS TERRESTRES

DATA	Observações/Alterações

cattalini terminais marítimos

Título:
DUTOS DE INTERLIGAÇÃO

Data: 27/01/2014
Escala: 1/750
Projeto: Luis Antônio de Souza
Willian Houloff

Projeto

Resp. Técnico:
Eng. Luis Antônio de Souza CREA 14.113-D/PR

Proprietário:
CATTALINI – Terminais Marítimos S.A

FOLHA 1/01