

DIAGRAMA DE CONDICIONADORES DE AR
SEM ESCALA

LISTA DE CLIMATIZADORES

TAG	Ø TUBULAÇÕES			CAPACIDADE [TR]	CONSUMO [W]
	SUCÇÃO	LÍQUIDO	DRENO EV/CD		
EV−01/CD−01	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−02/CD−02	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−03/CD−03	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−04/CD−04	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−05/CD−05	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−06/CD−06	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−07/CD−07	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−08/CD−08	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−09/CD−09	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
EV−10/CD−10	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	0,75	791,00
EV−11/CD−11	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	0,75	791,00
EV−12/CD−12	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−13/CD−13	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−14/CD−14	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−15/CD−15	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−16/CD−16	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−17/CD−17	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−18/CD−18	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−19/CD−19	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−20/CD−20	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−21/CD−21	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−22/CD−22	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−23/CD−23	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−24/CD−24	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−25/CD−25	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−26/CD−26	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−27/CD−27	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−28/CD−28	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−29/CD−29	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−30/CD−30	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−31/CD−31	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−32/CD−32	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−33/CD−33	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−34/CD−34	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−35/CD−35	1/4"	5/8"	DN16 / DN16	2,00	1980,00
EV−36/CD−36	1/4"	3/8"	DN16 / DN16	1,00	1012,00
EV−37/CD−37	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−38/CD−38	1/4"	1/2"	DN16 / DN16	1,50	1870,00
EV−39/CD−39	5/8"	3/8"	DN32 / DN26	2,50	2240,00
CAPACIDADE TOTAL INSTALADA [W]					62.380,00

Nº	REVISÃO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	22/11/2016

ESTEL ENGENHARIA
Rua José Quirino,147 - São João - CEP 88305-060 - Itajaí-SC
Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br

PROJETO Nº 1280/16

PROJETO CLIMATIZAÇÃO

CLIENTE
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

PROJETO
PRÉDIO ADM. DA PREFEITURA DE PARANAGUÁ

CONTEÚDO
DIAGRAMA DE CONDICIONADORES DE AR

PRANCHA Nº	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO
05/06	RAUL MAGOGA GALLARZA CREA/SC 032818-7	PREFEITURA DE PARANAGUÁ UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

AUTOR DO PROJETO	CAD	DATA	REVISÃO	CONTROLE DE PROJETOS
RAUL GALLARZA	MATHEUS NEVES	03/2016	00	PROJETO DEFINITIVO (X)
ÁREA	VERIFICAÇÃO	ESCALA	ARQUIVO	PROJETO NÃO DEFINITIVO ( )
2.239,96 m²	DOUGLAS COSTA	INDICADA	1280-CLI-05-R0	