







| LISTA DE VENTILADORES | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|
| TAG | Ø CONEXÕES | | CAP. [m³/h]x[Pa] | CONSUMO [W] |
| | Ø SUÇÃO | Ø RECALQUE | | |
| EX-01 | 125,00 mm | 125,00 mm | 250,00 x 60,00 | 44,00 |
| EX-02 | 125,00 mm | 125,00 mm | 250,00 x 60,00 | 44,00 |
| EX-03 | 125,00 mm | 125,00 mm | 250,00 x 60,00 | 44,00 |
| EX-04 | 125,00 mm | 125,00 mm | 250,00 x 60,00 | 44,00 |
| IN-01 | 125,00 mm | 125,00 mm | 375,00 x 20,00 | 44,00 |
| UTA-01 | LIVRE | 500,00 x 300,00 mm | 4.500,00 x 500,00 | 2206,50 |
| CAPACIDADE TOTAL INSTALADA [W] | | | | 2382,50 |

| LEGENDA | |
|---|---|
|  | PONTO DE DRENO, DIMENSÃO CONFORME TAG DO EQUIPAMENTO. |
|  | PONTO ELÉTRICO, CONSUMO CONFORME TAG DO EQUIPAMENTO. |
|  | SENTIDO DO FLUXO DE AR. |
|  | CONTROLE REMOTO S/ FIO FIXADO NA PAREDE. CONFORME PADRÃO FABRICANTE |
| DF-X | DIFUSOR DE AR QUADRADO 291x291mm C/ REGISTRO DE VAZÃO E "X" NÚMEROS DE VIAS |
| BC-X | BOCA DE EXAUSTÃO DE AR EM PLÁSTICO FIXADA NO FORRO. ØX" |
| GI | GRELHA DE VENTILAÇÃO TIPO INDESAVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO. DIM. 165x225mm |
| VP | PERSIANA DE VENTILAÇÃO EXTERNA EM ALUMÍNIO 150x150mm |
| VE | PERSIANA DE VENTILAÇÃO EXTERNA EM ALUMÍNIO 125x825mm |
| TE | TOMADA DE AR EXTERNO COM FILTRO E PERSIANA 150x150mm |
| RG | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE MECÂNICO DE PÁS CONVERGENTES |

| NOTAS | | |
|-------|-----------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 22/11/2016 |
| Nº | REVISÃO | DATA |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|
|  | ESTEL ENGENHARIA Rua José Quirino, 147 - São João - CEP 88305-060 - Itajaí-SC Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004 estel@estelengenharia.com.br | | PROJETO N° 1280/16 | |
| | | | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | |
|  | | | | |
| CLIENTE MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ | | | | |
| PROJETO PRÉDIO ADM. DA PREFEITURA DE PARANAGUÁ | | | | |
| CONTEÚDO PLANTA BAIXA DO SUB-SOLO E TÉRREO | | | | |
| PRANCHA N° 01/06 | RESPONSÁVEL TÉCNICO _____ RAUL MAGOGA GALLARZA CREA/SC 032818-7 | | PROPRIETÁRIO _____ PREFEITURA DE PARANAGUÁ UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS | |
| AUTOR DO PROJETO RAUL GALLARZA | CAD MATHEUS NEVES | DATA 03/2016 | REVISÃO 00 | CONTROLE DE PROJETOS PROJETO DEFINITIVO (X) PROJETO NÃO DEFINITIVO () |
| ÁREA 2.239,96 m² | VERIFICAÇÃO DOUGLAS COSTA | ESCALA INDICADA | ARQUIVO 1280-CLI-01-R0 | |