



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ofício nº 337/2015

Em, 28 de abril de 2015

Ao Senhor
ROBERTO BISOGNI
Klabin S/A
Nesta

Prezado Senhor:

Informamos que após análise do projeto de drenagem do empreendimento, com base na análise da topografia e drenagem do local, declaramos:

- Que o sistema deverá encaminhar as águas pluviais para a rede rua lara, do lado norte da linha do trem.
- O depósito de retenção de picos das cheias deverá ter vazão de saída de pico não superior ao hidrograma unitário do terreno natural.
- Caso o sistema não suporte a vazão excedente a empresa deverá prover todas as obras necessárias sem custo ao município.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Eng.º JULIANO VICENTE VENETE ELIAS
Secretário Municipal de Obras Públicas